



Obs. Não há muro ou cerca ao redor do terreno, é totalmente aberto.  
 Escala 1/500 O município de Paulo Frontin não dispõe de sistema de hidrantes;

#### QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

EXTINTORES	TIPO	QUANTIDADE	CAPACIDADE EXTINTORA
água pressurizada 2kg	2-A	3 unidades	3 unidades extintoras/extintores
pó químico seco 4kg	20-B-C	2 unidades	2 unidades extintoras/extintores
<b>TOTAL</b>		<b>5 unidades</b>	<b>5 unidades extintoras</b>

#### LEGENDA

	Acesso de viatura na edificação ou área de risco
	Entrada
	Risco elétrico

PROTEÇÃO ESTRUTURAL	TRRF de 30 min.			
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	O sistema de sinalização de emergência atende à NPT-020			
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	O sistema de instalações elétricas atende as normas regulamentadoras em vigência			
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	Deverá obedecer à NPT-018			
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	Deverá obedecer à NPT-020			
BRIGADA DE INCÊNDIO	Deverá obedecer à NPT-017			
<b>CLASSIFICAÇÃO - CSCP</b>				
GRUPO	Ocupação	Divisão	Descrição	Exemplos
F	Local de Reunião de Público	F-3	Quadra Poliesportiva	
<b>CARGA DE INCÊNDIO - NPT</b>				
Ocupação/uso	Descrição	Divisão	Carga de Incêndios em MJ/m²	
REUNIÃO DE PÚBL.	Quadra Poliesportiva	F-3	150 MJ/m²	
<b>CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO</b>				
RISCO			CARGA DE INCÊNDIO	
LEVE			150 MJ/m²	
<b>CLASSIFICAÇÃO - NPT 010</b>				
PISO	ACABAMENTO	REVESTIMENTO	ACABAMENTO	REVESTIMENTO
			Classe I, II-A, III-A ou IV-A	Classe I, II-A, III-A ou IV-A
			Classe I, II-A, III-A ou IV-A	Classe I ou II-A
			Classe I ou II-A	Classe I ou II-A
			Classe I ou II-A	Classe I ou II-A
			Classe I ou II-A	Classe I ou II-A
TETO E FORRO	ACABAMENTO	REVESTIMENTO	ACABAMENTO	REVESTIMENTO
			Classe I ou II-A	Classe I ou II-A

## PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

### IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

PAVIMENTO OU SETOR	Ocupação	C <sub>1</sub> (MJ/m²)	Nº DE PAVIMENTOS	PÉ DIREITO (m)	ÁREA (m²)
01	F-3 : CENTROS ESPORTIVOS E DE EXIBIÇÃO	150	01	11,00	1.270,51
ALTIMETRIA		0,05m	RISCO PREDOMINANTE		RISCO LEVE
ÁREA EXISTENTE		1.270,51 m²		ÁREA TOTAL	
		1.270,51 m²		1.270,51 m²	

### MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

<input type="checkbox"/>	ACESSO DE VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS	<input checked="" type="checkbox"/>	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA					
<input type="checkbox"/>	SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES	<input checked="" type="checkbox"/>	ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO					
<input type="checkbox"/>	SEGURANÇA ESTRUTURAL NAS EDIFICAÇÕES	<input checked="" type="checkbox"/>	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA					
<input type="checkbox"/>	COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL	<input checked="" type="checkbox"/>	EXTINTORES DE INCÊNDIO					
<input type="checkbox"/>	CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO	<input type="checkbox"/>	HIDRANTES E MAGOTINOS					
<input type="checkbox"/>	SALIDAS DE EMERGÊNCIA	<input type="checkbox"/>	CHUVEIROS AUTOMÁTICOS					
<input type="checkbox"/>	ELEVADOR DE EMERGÊNCIA	<input type="checkbox"/>	RESTRIÇÕES					
<input type="checkbox"/>	CONTROLE DE FUMAÇA	<input type="checkbox"/>	ESPUVA					
<input type="checkbox"/>	PLANO DE EMERGÊNCIA	<input checked="" type="checkbox"/>	BRIGADA DE INCÊNDIO					
RESERVATÓRIOS	INFERIOR	0,00	SUPERIOR	0,00	R.T.I	0,00	SPK	0,00

### HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO PSCP

Data	Discriminação da atualização/substituição	Nº do PSCP

Obr./Endereço	GINÁSIO MUNICIPAL Rua Jasmin, s/nº, Centro, Paulo Frontin – PR
ÁREA:	1.270,51 m²
PRANCHA	01
CONTÊDIDO DE PRANCHA	05
OCUPAÇÃO:	CENTRO ESPORTIVO
PARA USO DO CBMPR	

PRANCHA	01
CONTÊDIDO DE PRANCHA	05
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN CNPJ 77.007.474/0001-90
RESPONSÁVEL TÉCNICO	THAIS FECHNER KAWALES CREA/PR 195597/D
ESCALA:	INDICADA
DATA:	29/08/2022
	1ª correção 05/10/2022