



- NOTAS**
- NOTA SOBRE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA**
A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ A NPT 020
- NOTA SOBRE PARA- RAIOS**
A EDIFICAÇÃO NÃO POSSUI SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIAS
- NOTA SOBRE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA**
A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ A NPT 018
- NOTA SOBRE TRRF**
OS ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO (ESTRUTURAS) DEVERÃO PROPRIARIAR TEMPO DE RESISTÊNCIA A FOGO (TRRF) CONFORME PRECONIZADO NA NPT 008 CBMP, NUNCA SENDO INFERIOR A 2 HORAS;
- NOTAS SOBRE A CENTRAL DE GLP**
A EDIFICAÇÃO NÃO POSSUI CENTRAL DE GÁS
- NOTA SOBRE ALARME DE INCÊNDIO**
A EDIFICAÇÃO NÃO POSSUI SISTEMA DE ALARME
- NOTA SOBRE BRIGADA DE INCENDIO**
A BRIGADA DE INCÊNDIO SERÁ SEGUINDO A NPT 021
- NOTA SOBRE OS EXTINTORES**
A DISTÂNCIA MÁXIMA A SER PERCORRIDA PELO OPERADOR ATÉ O EXTINTOR MAIS PRÓXIMO SERÁ DE 20 METROS.
- NOTA SOBRE A CAPACIDADE DE PÚBLICO**
DEVERÁ SER FIXADA NA ENTRADA PRINCIPAL DO IMÓVEL UMA PLACA COM A CAPACIDADE MÁXIMA DE PÚBLICO PERMITIDA A CAPACIDADE MÁXIMA DO GINÁSIO É DE 1.600 PESSOAS.

EXTINTORES PORTÁTEIS	
	EXTINTOR CARGA D'ÁGUA - CAPACIDADE EXTINTORA 2-A
	CARGA DE PÓ QUÍMICO - CAPACIDADE EXTINTORA 20-B-C
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA C/ BATERIA (BLOCO)
ROTAS DE FUGA	
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
SISTEMA ELÉTRICO	
	CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (ODL)
CENTRAL DE GLP OU GÁS NATURAL	
	CENTRAL DE GLP
SISTEMA PASSIVO - VEDOS	
	PAREDE COMUM
	DIVISÓRIAS LEVES
	BARRA ANTIPÂNICO

SIGLAS		
POS	PÓ QUÍMICO SECO	
AP	ÁGUA PRESSURIZADA	
UP	UNIDADE DE PASSAGEM	
NPT	NORMA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO	
LSA	LUMINÁRIA AUTÔNOMA E SAÍDA	
BAI	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO	
LEA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA	
SE	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	
CI	CARGA DE INCÊNDIO	
Lum	LUMENS	
IDENTIFICAÇÃO DE ELEMENTOS		
	TIPO DE CARGA	EXTINTORES
	CAPACIDADE DO EXTINTOR	EXTINTORES
	CÓDIGO DA PLACA (VER TABELA PRANCHA 04)	SINALIZAÇÃO
	TIPO DE LUMINÁRIA	ILUMINAÇÃO
	CAPACIDADE DA LUMINÁRIA	ILUMINAÇÃO

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO PSCIP		
Data	Discriminação da atualização/substituição	Nº do PSCIP

Obra/Entrega: GINÁSIO MUNICIPAL
Rua Josmin, s/nº, Centro, Paulo Frontin - PR

ÁREA: 1.270,51 m²
OCUPAÇÃO: CENTRO ESPORTIVO
PARA USO DO CBMP

PRANCHA: 03
CONTÉUDO DE PRANCHA: PLANTA BAIXA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
CNPJ: 77.007.474/0001-90

ESCALA: INDICADA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: THAIS FECHNER KAWALES
CRCA/PR: 193507/0

DATA: 29/08/2022
1ª correção 05/10/2022

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CONFORME NPT 020 DO CBMPR

Código	Símbolo	Significado	Forma e Cor	Aplicação	Dimensão mín. (mm)	Convenção
S3		Indicação do sentido da rota de fuga	Símbolo: retangular Fundo verde Fotoluminescente	- Indicação de uma saída de emergência a ser utilizada após a porta, para indicar o seu acesso	Placa: 252 x 126 mm	
S12		Saída de emergência	Símbolo: Retangular Fundo Verde Mensagem "SAÍDA": Fotoluminescente, com altura de letra sempre >= 30 mm.	Indicação da saída de emergência, com ou sem complementação de pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos).	Placa: 352 x 126 mm	
S13		Saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo verde Mensagem "SAÍDA" e ou seta direction Fotoluminescente, com altura de letra sempre >= 30 mm	Indicação da saída de emergência, com ou sem complementação de pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos)	Placa: 252 x 126 mm	

Código	Símbolo	Significado	Forma e Cor	Aplicação	Dimensão mín. (mm)	Convenção
S18		Indicação da abertura da cortina-fogo por barra antipânico	Símbolo: quadrado ou retangular Fundo verde Postograma Fotoluminescente	Indicação da forma de acionamento da barra anti-pânico instalada sobre a porta corta-fogo.	Placa: 442 x 221 mm	
E5		Extintor de incêndio	Símbolo: Quadrado Fundo Vermelho Postograma Fotoluminescente	Indicação da localização dos extintores de incêndio.	Placa: 170 mm (L)	